S/N	H091652	TYPE	[redacted]	A	PHASE	3	DUTY	S1	
DATE	07/2021	RPM	1500/1800		INS.CL.	H	PF	0.8	

kVA	2800	40	°C V.	230/400	A.	7029/4041	Hz	50
kVA	3410	125	V.	277/480	A.	7107/4102	Hz	60
BR	CONNECTION	DD/YY		EX. V.	40.8	EX. A.	3.2	

kVA	3024	27	°C V.	230/400	A.	7591/4365	Hz	50
kVA	3683	163	V.	277/480	A.	7676/4430	Hz	60

IP	23	kg	5135	J	60.465	[redacted]
BEARINGS	6330.C3/6324.C3					

[redacted] =ISO 9001= SYSTEM CERTIFIED BY RINA CE [redacted]

[redacted]